



REGRAS DE SEGURANÇA NO USO DO GÁS

Se fizer obras lembre-se que no interior das paredes podem passar canalizações de gás

Ao terminar a utilização, verifique se os aparelhos de queima ficam apagados com as torneiras e a válvula de corte fechadas.

No caso de efectuar reparações solicite os serviços técnicos credenciados. Não tome iniciativa de reparar você próprio a instalação!

Não se esqueça que os componentes da instalação não são eternos (redutores, válvulas, etc.)

PEÇA PARA SUBSTITUIR AQUELES QUE TENHAM MAIS DE DEZ ANOS DE USO.

Para **ACENDER APARELHOS DE QUEIMA** comece sempre pelo fósforo ou acendedor, e acenda-o **ANTES** de abrir a torneira do gás. Se lhe acontecer apagar-se o fósforo ou acendedor... paciência: feche a torneira, espere um pouco que o gás derramado desapareça e repita a operação.

Tudo está pensado e estudado para que as **FUGAS** não se verifiquem. Porém. Se ocorrer alguma fuga (o que se nota pelo cheiro), proceda com calma e do seguinte modo:

- 1º Feche o regulador ou válvula de corte dos aparelhos de queima.
- 2º Apague todas as chamas nas proximidades: fósforos, cigarros, isqueiros, velas, etc.
- 3º Areje bem o local, provocando correntes de ar no interior (abertura de portas e janelas).
- 4º Não ligue ou desligue interruptores ou aparelhos eléctricos. Desligue o quadro eléctrico no caso de este se situar fora do aposento onde ocorreu a fuga.
- 5º Chame o piquete de Emergência ou ligue para os nossos serviços através dos telefones habituais.
- 6º **NUNCA PROCURE FUGAS COM CHAMAS! DEVE USAR-SE ESPUMA DE SABÃO:**

LEMBRE-SE, A SUA SEGURANÇA ESTÁ EM 1º LUGAR



EM CASO DE FALTA DE GÁS VERIFIQUE

REDUTOR DE SEGURANÇA

Este equipamento do tipo de segurança incorporada, aplicado a montante do contador de gás, é de fácil manuseamento, conforme constatará nas instruções de utilização abaixo indicadas.

1. Com o manípulo na posição horizontal o redutor está fechado. Não há passagem de gás.
2. Para haver passagem de gás coloque o manípulo na posição vertical, mas certifique-se primeiro que todas as torneiras dos aparelhos de queima estão fechadas.
3. Se alguma vez verificar a falta de gás mesmo com o manípulo do redutor na posição vertical isso pode indicar que o sistema de segurança do redutor actuou.
4. Volte de novo com o manípulo à posição horizontal – fechado – e lentamente coloque-o na posição vertical – aberto. Se mesmo assim a falta de gás se mantiver, comunique o facto à empresa distribuidora.
5. Em caso de fuga de gás, coloque o manípulo do redutor na posição horizontal – fechado não faça lume nem ligue interruptores eléctricos, areje o local abrindo portas e janelas e comunique imediatamente o facto à empresa distribuidora.

EM CASO DE EMERGÊNCIA CONTACTE:

Electrogás Pereira & Viegas Lda.

PIQUETE URGENCIA: 91 390 47 47

Outros contactos: 917 328 660 ou 917 590 274

Escritório: 289 824 736 (09:30-13:00/14:00-18:00)

Web: www.electrogas.pt

E- mail: geral@electrogas.pt